




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIDNICY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIDNICY

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, e-mail: psse.swidnica@pis.gov.pl
Centrala 74 852-20-91/92 Sekretariat tel/fax 74 852-05-35
Całodobowy tel. alarmowy: 691 730 274 REGON: 890723775 NIP: 884-22-43-747

HK.524.1.10.2019.AJ

Świdnica, dnia 15 listopada 2019 r.
e-puap, zwykły



Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy informuje w związku z decyzją nr 1241/19 z dnia 15 listopada 2019 r. dotyczącej złej jakości wody z wodociągu publicznego Jaworzyna Śląska, że zgodnie z art. 12 ust. 5 „Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437, z późn. zm.).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdnicy
[Signature]
dr inż. med. Ireneusz Skawipa

Otrzymuje do wiadomości:

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Świdnicka 9,
58-140 Jaworzyna Śląska.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Grodowska-Jachym, tel. (74) 85 220 91 lub 92 wew. 49 lub 28, Sekcja Higieny Komunalnej

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Świdnicy

ul. Walbrzyska 15, 58-100 Świdnica

tel./fax 74 852-20-91, 74 852-05-35

HK.524.1.10.2019.AJ

Świdnica, dnia 15 listopada 2019 r.

e-mail, e-puap, polecony

DECYZJA nr 1241/19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy, po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr: N/3743/LM/W-844/2019 z dnia 07 listopada 2019 r., N/3743/LM/W-843/2019 z dnia 07 listopada 2019 r., N/3743/LM/W-842/2019 z dnia 07 listopada 2019 r. próbek wody pobranych z sieci wodociągu publicznego Jaworzyna Śląska w Szkole Podstawowej, Pastuchów, ul. Wyzwolenia 22 (kran w łazience dla dziewcząt), budynku mieszkalnym, Bolesławice 25 (kran w kuchni na parterze), ZGKiM Jaworzyna Śląska, ul. Świdnicka 9 (kran w toalecie) oraz N/3851/LM/W-867/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., N/3851/LM/W-868/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., N/3851/LM/W-867/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., N/3851/LM/W-866/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., N/3851/LM/W-869/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., pobranych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy z sieci wodociągu publicznego Jaworzyna Śląska w budynku mieszkalnym, Bolesławice 25 (kran w kuchni na parterze), Szkole Podstawowej, Pastuchów, ul. Wyzwolenia 22 (kran w łazience dla dziewcząt), ZGKiM Jaworzyna Śląska, ul. Świdnicka 9 (kran w toalecie), SUW Jaworzyna Śląska (woda podawana do sieci) w dniach 04 i 12 listopada 2019 r., działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.)

I. nakazuje Zakładowi Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

1. doprowadzić wodę w następujących punktach: Bolesławice 25; Pastuchów, ul. Wyzwolenia 22; ZGKiM Jaworzyna Śląska, ul. Świdnicka 9; SUW Jaworzyna Śląska do norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym,
2. poinformować konsumentów o złej jakości wody,
3. zapewnić we wskazanych w pkt. 1 punktach użytkownikom sieci wodociągowej wodę zdatną do spożycia do czasu doprowadzenia wody do norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym,
4. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o podjętych działaniach naprawczych.

II. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa.

W przypadku niewykonania niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia w wysokości do 50.000,00 zł przy każdorazowym wymiarze grzywny zgodnie z art. 121 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1438, z późn. zm.).

UZASADNIENIE

W dniach 04 i 12 listopada 2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy pobrali próbki wody w punktach (protokoły pobrania próbek wody nr: HK-46/19 z dnia 04 listopada 2019 r. i HK-47/19

W załączeniu potwierdzone za zgodność kserokopie sprawozdań z badań nr: N/3851/LM/W-867/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., N/3851/LM/W-868/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., N/3851/LM/W-867/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., N/3851/LM/W-866/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., N/3851/LM/W-869/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. oraz sprawozdania z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 15 listopada 2019 r.



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdnicy
[Signature]
dr h. med. Ireneusz Skawina

Otrzymuje:

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Świdnicka 9,
58-140 Jaworzyna Śląska.

Otrzymuje do wiadomości:

✓ Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska – bez załączników.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Grodowska-Jachym, tel. (74) 85 220 91 lub 92 wew. 28, Sekcja Higieny Komunalnej